

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. George Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T.CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr.....1966.....din...2.8.03.2017

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii de intretinere a ascensoarelor. (4 buc ascensoare)

COD CPV – 5075000-7.

Mentionez faptul ca incepand cu data de 01.05.2017 nu mai exista contractare pentru acest cod CPV.

Pret estimativ: 250 lei/luna/buc fara TVA.

Sursa de finantare:SERVICII MEDICALE.

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

Dezincercarea ofertelor se va face până la
data de 13.04.2017, ora 15⁰⁰ la secretariatul
Institutului de boli cardiovasculare Timisoara

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA		
Nr. înregistrare	2016	
Ziua	Luna	Anul
31	03	2017

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE INTRETINEREA ASCENSOARELOR CPV 50750000-7

Toate lucrarile ce se desfasoara vor respecta prevederile din „Legea nr. 64/21.03.2008 si PT R 2- 2010.La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va completa „FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARE HIDRAULICE SAU ELECTRICE”care va fi confirmata de catre responsabilul R.S.V.T.I. si va contine obligatoru urmatoarele operatii:

- a) curatarea ascensorului;
- b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
- c) verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
- d) ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
- e) verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora;
- f) verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
- g) verificarea functionarii mecanismelor ascensorului;
- h) verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii;
- i) verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor;
- j) verificarea fixarii tamponelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa;
- k) verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare semnalizare;
- l) verificarea-conexiunilor-prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
- m) verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;
- n) verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune;
- o) verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
- p) verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune;
- g) verificarea usilor de acces la putul ascensorului

Aprobat
Ing. Voichescu Ilie

Intocmit
Ing. Munteanu Dorian