




Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
inregistrarii

3 0 0 3 1 0

- - - - -

z z l l a a

## Certificat de performanță energetică

Performanta energetica a cladirii		Notare energetica: <b>100</b>	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Eficiență energetică ridicată  Eficiență energetică scăzută			
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an]		<b>118,5</b>	<b>259,2</b>
Indicele de emisii echivalent CO <sub>2</sub> [kg <sub>CO2</sub> /m <sup>2</sup> an]		<b>28</b>	<b>52</b>
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	77,1	B	B
Apa calda de consum:	35,4	C	F
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,0	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m <sup>2</sup> an]:		0	

## Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Timisoara, Strada Gheorghe Adam, nr. 13A, corp A

Categorhia cladirii: Spitale, policlinici

Regim de inaltime: D + P

Anul construirii: 2009

Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Aria utila (incalzita): 820,35 m<sup>2</sup>Aria construita desfasurata: 944,00 m<sup>2</sup>Volumul interior al cladirii: 2362,61 m<sup>3</sup>

Programul de calcul utilizat: Doset-PEC

, versiunea: v1.0.0.7

## Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea  
(c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr.  
certificat de  
atestareNr. si data inregistrarii  
certificatului in  
registru auditorului

ci

Dr. Ing. Retezan I. Remus

UA01642

9978 03.03.2015

Semnatura  
si stampila  
auditorului  
NR. 01642

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]

Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
inregistrarii


3 0 0 3 1 0

- - - - -

z z l i a a

**Certificat de performanță energetică****Performanta energetica a cladirii**Notare  
energetica:**91**Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al  
Performantei energetice a Cladirilor elaborata  
in aplicarea Legii 372/2005Cladirea  
certificataCladirea de  
referinta

Eficiență energetică ridicată



Eficiență energetică scăzută

**C****D**Consumul anual specific de energie [kWh/m<sup>2</sup> an]**208,3****372,6**Indicele de emisii echivalent CO<sub>2</sub> [kg<sub>CO2</sub>/m<sup>2</sup> an]**49****76**

Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	142,4	C	B
Apa calda de consum:	59,9	D	G
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,0	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m <sup>2</sup> an]:		<b>0</b>	

**Date privind cladirea certificata:**

Adresa cladirii: Timisoara, Strada Gheorghe Adam, nr. 13A, corp B

Categoria cladirii: Spitale, policlinici

Regim de inaltime: D + P + 2 Etaje

Anul construirii: 2009

Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Aria utila (incalzita): 484,58 m<sup>2</sup>Aria construita desfasurata: 568,00 m<sup>2</sup>Volumul interior al cladirii: 1259,91 m<sup>3</sup>

Programul de calcul utilizat: Doset-PEC , versiunea: v1.0.0.7

**Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:**Specialitatea  
(c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr.  
certificat de  
atestareNr. si data inregistrării  
certificatului in  
registru auditoruluiSemnatura  
si stampila  
auditorului

ci

Dr. Ing. Retezan I. Remus

UA01642

9979 03.03.2015

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]


Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
inregistrarii

3 0 0 3 1 0

- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

z z l l a a  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**Certificat de performanță energetică****Performanta energetica a cladirii**Notare  
energetica:**100**Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al  
Performantei energetice a Cladirilor elaborata  
in aplicarea Legii 372/2005Cladirea  
certificataCladirea de  
referinta

Eficiență energetică ridicată



Eficiență energetică scăzută

Consumul anual specific de energie [kWh/m<sup>2</sup> an]**83,4****227,2**Indicele de emisii echivalent CO<sub>2</sub> [kg<sub>CO2</sub>/m<sup>2</sup> an]**19****46**

Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:	Clasa energetica		
	Cladirea certificata	Cladirea de referinta	
Incalzire:	43,7	A	A
Apa calda de consum:	33,7	B	F
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,0	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m<sup>2</sup> an]: **0****Date privind cladirea certificata:**

Adresa cladirii: Timisoara, Strada Gheorghe Adam, nr. 13A, Corp C

Categoria cladirii: Spitale, policlinici

Regim de inaltime: D + P + 3 Etaje

Anul construirii: 2011

Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Aria utila (incalzita): **2592,67 m<sup>2</sup>**Aria construita desfasurata: **3161,00 m<sup>2</sup>**Volumul interior al cladirii: **6481,68 m<sup>3</sup>**Programul de calcul utilizat: **Doset-PEC**, versiunea: **v1.0.0.7****Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:**Specialitatea  
(c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr.  
certificat de  
atestareNr. si data inregistrarii  
certificatului in  
registru auditoruluiSemnatura  
si stampila  
auditorului

ci Dr. Ing. Retezan I. Remus

UA01642

9981 03.03.2015

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]

Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
inregistrarii

3 0 0 3 1 0

- - - - -

z z l l a a

## Certificat de performanță energetică

<b>Performanta energetica a cladirii</b>		Notare energetica: <b>97,4</b>	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
<p>Eficiență energetică ridicată</p> <p>Eficiență energetică scăzută</p>		B	C
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an]		145,9	238,7
Indicele de emisii echivalent CO <sub>2</sub> [kg <sub>CO2</sub> /m <sup>2</sup> an]		34	48
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	109,0	B	B
Apa calda de consum:	30,9	B	F
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,0	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m <sup>2</sup> an]:		0	

## Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Timisoara, Strada Gheorghe Adam, nr. 13A, nr. Cad: C1 din cartea funciara nr. 418517

Categorica cladirii: Spitale, policlinici

Regim de inaltime: P + 2 Etaje

Anul construirii: 1984

Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Aria utila (incalzita): 2833,55 m<sup>2</sup>Aria construita desfasurata: 3882,00 m<sup>2</sup>Volumul interior al cladirii: 7367,23 m<sup>3</sup>

Programul de calcul utilizat: Doset-PEC

, versiunea: v1.0.0.7

## Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea  
(c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr.  
certificat de  
atestareNr. si data inregistrarii  
certificatului in  
registrul auditoruluiSemnatura  
si stampila  
auditorului

ci

Dr. Ing. Retezan I. Remus

UA01642

9980 03.03.2015

NR. 01642

APUC

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]




Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
inregistrarii

3 0 0 0 3 0

- - - - -

z z l l a a

# Certificat de performanță energetică

Performanta energetica a cladirii		Notare energetica: <b>99,4</b>	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Eficiență energetică ridicată  Eficiență energetică scăzută			
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an]		<b>115,5</b>	<b>111,5</b>
Indicele de emisii echivalent CO <sub>2</sub> [kg <sub>CO2</sub> /m <sup>2</sup> an]		<b>27</b>	<b>22</b>
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	93,3	B	B
Apa calda de consum:	16,2	B	B
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,0	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m <sup>2</sup> an]:		<b>0</b>	

### Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Timisoara, Bulevardul Diaconovici Loga, nr. 49

Categoría cladirii: Spitale, policlinici

Regim de inaltime: S + P + 1 Etaj + M

Anul construirii: 1943

Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Aria utila (incalzita): 1458,26 m<sup>2</sup>Aria construita desfasurata: 1749,91 m<sup>2</sup>Volumul interior al cladirii: 4418,02 m<sup>3</sup>

Programul de calcul utilizat: Doset-PEC

, versiunea: v1.0.0.7

### Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea  
(c, l, cl)

Numele si prenumele

Seria si Nr.  
certificat de  
atestareNr. si data inregistrarii  
certificatului in  
registrul auditorului

ci

Dr. Ing. Retezan I. Remus

UA01642

9982 03.03.2015

Semnatura  
si stampila  
NR. Auditorului

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]