

CAIET DE SARCINI

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA		
Nr. înregistrare	2768	
Ziua	Luna	Anul
01	04	2026

Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din Documentația de Atribuire a contractului de prestari servicii și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Cerințele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de Sarcini.

OBIECTUL ACHIZITIEI:

SERVICII DE VERIFICARE SI INTRETINERE A ECHIPAMENTELOR DE AER CONDITIONAT TIP VENTILOCONVERTOR, CHILLER, CENTRALA DE TRATARE AER.

COD CPV : 45331000-6

Achizitie directa

CERINTE TEHNICE IMPUSE

a) in cazul echipamentelor tip ventiloconvector:

- *curatare, dezinfectie, filtre de praf
 - *curatare baterie ventiloconvector
 - *verificat legaturi alimentare apa
 - *verificat tava de condens
 - *verificare tubulaturi aferente ventiloconvectoarelor
 - *verificare temperaturi de refulare si aspiratie
- Se vor efectua revizii lunare in perioada mai-septembrie.

b) in cazul echipamentelor tip Chiller:

- *verificare cantitati ulri in utilaj
 - *verificare presiune disponibila ulei
 - *verificare circuit recuperare ulei
 - *verificare conexiuni si cabluri electrice, echipamente, tablouri automatizare
 - *verificare stare ulei (amestec cu agent frigorific)
 - *verificare curenti electrici absorbiti conform cererii
 - *verificare debite circulatie apa
 - *verificare prezenta vibratii si sunete
 - *verificare functionare Float Valve agent frigorific lichid
- Se vor efectua revizii semestriale.

c) in cazul echipamentelor tip Centrala de tratare aer:

- *curatarea condensatoarelor
- *verificare presiune freon
- *verificare presostate
- *reglat usi
- *verificare si setare procesor
- *curatare, dezinfectie filtru aer
- *verificare parametri setati
- *verificare ventilator
- *verificare curele ventilator introducere
- *verificare curele ventilator evacuare
- *verificare clapete reglaj absorbtie aer proaspat

- *verificare presostat filtre aer
 - *verificare capace si garnituri
 - *verificare termostat antiinghet si protectii
 - *verificare vana deviatoare
 - *verificare palete ventilator
 - *verificare schimbator caldura
- Se vor efectua revizii semestriale.

a) echipamente tip ventiloconvector se regasesc conform tabelului de mai jos

Nr.crt.	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	GEA	2,5KW	Corp C	11

b)echipamente tip Chiller

Nr.crt.	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	MTA	240KW	Corp nou C	1
2	CLIMAVENETA	60KW	Corp B	1

d)echipamente de tip Centrala de tratare aer

Nr.crt.	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	GEA	18000MC	Corp C	1
2	YORK		Bloc operator corp d	1

e)echipament de racire bloc operator

Nr.crt	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	Weiss Tehnic	W1000	Cam.tehnica bloc operator corp C	1

4. Conditii referitoare la prestarea serviciilor

Prestatorul are obligatia sa efectueze service si reparatii la toate instalatiile de climatizare enumerate mai sus si sa detina pregatirea tehnica necesara, avize si autorizatii necesare pentru a putea intervenii din punct de vedere legal la aparatele enumerate in tabelele de mai sus.

Prestatorul de servicii desemnat prin contract isi asuma intreaga responsabilitate din punct de vedere a normelor de protectia muncii si PSI, in caz de accidente ale persoanelor care presteaza servicii de reparare interventie asupra agregatelor enumerate.

Pentru aparatele de tip chiler si aparatele tip centrala tratare aer:

- mentenanta se va efectua lunar.
- daca la momentul efectuarii de mentenanta se constata defectiuni care necesita eforturi financiare in plus fata de contract se anunta prin fise de constatare.

Toate echipamentele de tip chiler , centrale tratare aer, trebuie sa fie functionale, orice aparat care este nefunctional (defect) ori nu functioneaza la parametri normali, trebuie anuntat de catre firma prestatoare la reprezentantii IBCVT prin fise de constatare trimise pe adresa office@cardiologie.ro.

INTERVENTII ASUPRA AGREGATELOR LA CEREREA BENEFICIARULUI

In afara serviciului de mentenanta enumerat mai sus, prestatorul trebuie sa aiba disponibilitatea de a intervenii la cererea reprezentantilor IBCVT asupra agregatelor cuprinse in contract, in termen de minimum 8 ore de luni pana duminica si in sarbatorile legale. Pentru aceasta firma prestatoare la inceput de contract va furniza un numar de telefon(care se va trece in contract) la care sa se poata sesiza de catre reprezentantii IBCVT orice defectiune aparuta la aparatele cuprinse in contract. Sesizarea se va putea face prin apel telefonic, mesaj text ori mesaj whats-up.

Prestatorul va cuprinde in oferta financiara si un pret / ora de interventie in conditiile enumerate mai sus.

Contractul se va incheia pentru perioada 01.05.2026 pana in data de 31.12.2026 cu posibilitatea de prelungire prin act additional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice.

Ofertele se depun pe adresa office@cardiologie.ro ori in plic inchis la secretariatul institutiei.

Intocmit
Ing. Achiroae Alin

Birou Achizitii
Ing. Buzgan Ovidiu